



Standard- Zähler für Bezug und Rücklieferung verfügen über eine CS- oder SO-Schnittstelle .  
Bei Zählerfernauslesung ist eine CS- Schnittstelle zwingend.

PV- Anlage =<29.9 kWp Eigenverbrauch EEA 2/15	Projektnummer	Gez. gle	Format	A4
	Plannummer EEA 2/15	Gepr. CM	Mst.	-
	Datum	31.08.2014	Druckdatum	22.09.2015 13:40
20150922_PV_EEA 2-15_Eigenverbrauch.zwg			Elektrizitätswerk Heiden	
Aenderungen	A	B	C	D
Name				
Datum				
©/30 Installation - Handout/31 Elektronische/CAD/11 mLine/Projekt/Rücklieferung			Bachstrasse 6A 9410 Heiden AR	
©/Rechtsprechung/EW Heiden			Tel: 071 / 898 89 40 Fax: 071 / 898 89 41	

