



Legende Steuerdrähte	
0	Steuerinnenleiter
L	Steueraussenleiter
1	Spitzensperre
2	Boiler (4h)
3	Abschaltung PV-Anlagen
4	

Sperrpflichten für Waschmaschine, Tumbler, Sauna, etc. bis zu der max. Gesamtleistung der PV-Anlage entfallen.
 Warmwassererwärmer (Boiler) dürfen ohne Sperrung betrieben werden.

PV- Anlage =<29.9 kWp Eigenverbrauch EEA 2/18	Projektnummer	Gez.	gle	Format	A4
	Plannummer	Gepr.	CM	Mst.	-
	EEA 2/18	Datum	31.08.2014	Druck-	30.05.2018
				datum	10:39
20150922 PV EEA 2-15 Eigenverbrauch - Kopie.dwg					Elektrizitätswerk Heiden
Änderungen					
Name					
Datum					Bachstrasse 6A 3410 Heiden AR
G:\30 Installation - Handel\31 Elektroinstallation\CAU\Projekte\Bachstrasse 6A\Rücklieferung Direktinspeisung\EW Heiden					Tel: 071 / 898 89 40 Fax: 071 / 898 89 41